

APC Back-UPS CS 350VA BK350EI

timo modelo Comprei quando o apartamento comeou a ter problemas de fiaó. Eu tenho um computador estacionrio, ele ainda vai queimar. Ele funciona por cerca de meia hora depois de deslig-lo, no h problemas.

excelente modelo - A substituio da bateria do tipo faa voc mesmo o seguinte procedimento: qualquer uma das faces laterais), em seguida, desaperte os quatro parafusos no painel traseiro, aps o que voc pode remover a tampa lateral do lado do jumper amarelo. - O nome oficial da bateria usada RBC114, na verdade, um UPS CSB 12240 6 F2 normal est instalado l, sem um nico adesivo APC. Sua diferença das baterias padrão para UPS a largura de 53 mm em vez de 65 mm. Os artesãos colocam baterias padrão neste UPS usando alicate e alicate - Pgina do dispositivo no site do fabricante: (a partir do qual voc pode descobrir seu número de peça: BX500CI).

excelente modelo claro, a bateria j est fraca, aguenta 3 minutos quando a corrente desligada na rede. mas ainda lida perfeitamente com interrupções e interferências de curto prazo

Agora vou comprar um UPS de uma empresa semelhante apenas para alta potência!

um bom modelo cerca de 190 volts ... a descrição diz sobre o limite inferior de 196 volts - eles mentem :) em 190 s funciona. um pouco mais alto - e tudo um pacote a descrição diz sobre o limite inferior de 196 volts - eles mentem :) em 190 s funciona. um pouco mais alto - e tudo um pacote a descrição diz sobre o limite inferior de 196 volts - eles mentem :) em 190 s funciona. um pouco mais alto - e tudo um pacote